Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden
Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun
Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni

Tel +41 81 257 24 15 Fax +41 81 257 21 49 E-Mail: info@alt.gr.ch Internet: www.alt.gr.ch

Datum	27.05.2020
Kontakt	Christian Gujan
Direktwahl	081 257 26 77
E-Mail	christian.gujan@alt.gr.ch
Referenz	C89294

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden
Planaterrastrasse 11, 7001 Chur

Gemeindekanzlei Sagogn
Gioni Cavelti
Via Vitg dado 27
7152 Sagogn

Untersuchungsbericht

Allgemeines

Betrieb	Trinkwasserversorgung Sagogn, 7152 Sagogn, Nr. 27938
Für den Betrieb verantwortlich	Gioni Cavelti
Privatauftrag	Überprüfung, ob ausgewählte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung eingehalten werden
Prüfverfahren	nach international anerkannten Regeln und Protokollen oder anderen validierten Verfahren
Für die Erhebung verantwortlich	Gian Soliva
Eingang der Proben im Labor	19.05.2020, 10:03 h

Proben und Ergebnisse

429135 Quelle Fontanivas 1 — **Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.**

Trinkwasser an der Quelle

Probe vom 19.05.2020, 07:30 h
Flaschennummer: 544
Probentemperatur: 8.3 °C
Aussehen: klar
Probenzustand bei Eingang: gekühlt
Probenanlieferung: persönlich
Nutzung: genutzt
Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen
Meereshöhe: 886 m ü.M.

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 100 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei

429136 Quelle Fontanivas 2

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser an der Quelle

Probe vom 19.05.2020, 07:30 h
Flaschennummer: 1405
Probentemperatur: 8.5 °C
Aussehen: klar
Probenzustand bei Eingang: gekühlt
Probenanlieferung: persönlich
Nutzung: genutzt
Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen
Meereshöhe: 875 m ü.M.

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 100 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei

429137 Quelle Runs 1

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser an der Quelle

Probe vom 19.05.2020, 07:30 h
Flaschennummer: 541
Probentemperatur: 7.5 °C
Aussehen: klar
Probenzustand bei Eingang: gekühlt
Probenanlieferung: persönlich
Nutzung: genutzt
Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen
Meereshöhe: 867 m ü.M.

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 100 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei

429138 Quelle Runs 2

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser an der Quelle

Probe vom 19.05.2020, 07:30 h
Flaschennummer: 569
Probentemperatur: 7.8 °C
Aussehen: klar
Probenzustand bei Eingang: gekühlt
Probenanlieferung: persönlich
Nutzung: genutzt
Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen
Meereshöhe: 874 m ü.M.

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 100 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei

429139 Reservoir Runs — Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser abgefüllt in Behältnisse

Probe vom 19.05.2020, 07:30 h
Flaschennummer: 1397
Probentemperatur: 7.9 °C
Aussehen: klar
Probenzustand bei Eingang: gekühlt
Probenanlieferung: persönlich
Nutzung: genutzt
Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen
Meereshöhe: 861 m ü.M.

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Pseudomonas aeruginosa	190450	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei

429140 Brunnen Via Teit — Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser abgefüllt in Behältnisse

Probe vom 19.05.2020, 07:30 h
Flaschennummer: 576
Probentemperatur: 10.9 °C
Aussehen: klar
Probenzustand bei Eingang: gekühlt
Probenanlieferung: persönlich
Nutzung: genutzt
Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen
Meereshöhe: 789 m ü.M.

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Pseudomonas aeruginosa	190450	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei

KBE = Kolonie bildende Einheiten; TBDV = Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (SR 817.022.11); nn = nicht nachweisbar; SOPs und Konformitätsbewertung = siehe www.alt.gr.ch

Kosten (exkl. MWST)

Gestützt auf Art. 58 des Lebensmittelgesetzes (LMG, SR 817.0) wird eine Gebühr erhoben. Sie setzt sich zusammen aus:

Untersuchungskosten	CHF	429.00
Versandkosten	CHF	10.00
Ausfertigungs- und Mitteilungsgebühren	CHF	20.00
Total	**CHF**	**459.00**

Freundliche Grüsse

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden

Christian Gujan
Trinkwasserkontrolleur

Matthias Beckmann
Kantonschemiker

Bemerkungen

Rechnungsadresse: Gemeindekanzlei Sagogn, Via Vitg dado 23, 7152 Sagogn

Gesetzes- und Verordnungstexte unter www.blv.admin.ch.

Beilagen

Rechnung

Kopien

Gemeindekanzlei Sagogn, Gian Soliva, Via Vitg dado 27, 7152 Sagogn