



Datum 13.10.2020  
 Kontakt Christian Gujan  
 Direktwahl 081 257 26 77  
 E-Mail christian.gujan@alt.gr.ch  
 Referenz C98643

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden  
 Ringstrasse 10, 7001 Chur

Gemeindekanzlei Sagogn  
 Gioni Cavelti  
 Via Vitg dado 27  
 7152 Sagogn

## Amtlicher Untersuchungsbericht

### Allgemeines

Betrieb Trinkwasserversorgung Sagogn, 7152 Sagogn, Nr. 27938  
 Für den Betrieb verantwortlich Gioni Cavelti  
 Zweck der Kontrolle Überprüfung, ob ausgewählte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung eingehalten werden  
 Prüfverfahren nach international anerkannten Regeln und Protokollen oder anderen validierten Verfahren  
 Für die Erhebung verantwortlich Thomas Halter, Lebensmittelkontrolleur  
 Eingang der Proben im Labor 05.10.2020, 11:32 h

### Proben und Ergebnisse

440667 Sagogn Brunnen Schloss

**Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.**

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom 05.10.2020, 09:40 h  
 Flaschennummer: 2734, 16  
 Proben temperatur: 9.5 °C  
 Aussehen: klar  
 Probenzustand bei Eingang: gekühlt  
 Probenanlieferung: persönlich  
 Nutzung: genutzt  
 Witterung: starker Regen / Schneeschmelze in den letzten 24h


Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 300 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Physikalische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Radon	190473	1.72 Bq/L	max. 100 Bq/L	TBDV Anh. 3	einwandfrei

KBE = Kolonie bildende Einheiten; TBDV = Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (SR 817.022.11); nn = nicht nachweisbar; SOPs und Konformitätsbewertung = siehe www.alt.gr.ch

Freundliche Grüsse

**Amt für Lebensmittelsicherheit und  
Tiergesundheit Graubünden**

  
Christian Gujan  
Trinkwasserkontrolleur

  
Dr. Adrian Schmitt  
Stv. Kantonschemiker

**Bemerkungen**

Gesetzes- und Verordnungstexte unter [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch).